



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 19:11

Строительные материалы должны быть безопасными!!!



Как известно, в результате расследования трагедии в Перми, одной из причин массовой гибели людей явилась несоответствующая требованиям пожарной безопасности отделка зала и путей эвакуации горючим материалом.

Расплавившаяся под температурным воздействием декоративная отделка проливалась огненным дождем на пытавшихся эвакуироваться людей, а выделяемый токсичный дым, не оставил шанса к эвакуации многим посетителям ресторана. В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Такие показатели как горючесть, воспламеняемость, распространение пламени по поверхности материала, дымообразующая способность и токсичность строительного материала, в случае пожара могут сыграть свою роковую роль.

Приведу более близкие примеры нарушений на территории нашей республики: □ при проверке в апреле 2013 года, в одном из психоневрологических домов-интернатов», было выявлено подобное нарушение, а именно: потолок коридора второго этажа корпуса №2 БУ РК, отделан горючими материалами; □ апрель 2013 года, в элистинском СУЗе, на первом этаже учебного корпуса в коридорах, стены путей эвакуации отделаны не соответствующим горючим материалом. В целях недопущения «пермской трагедии», необходимо проинформировать на самом высоком административном уровне всех руководителей объектов рассматриваемой категории, о необходимости применения качественных строительных материалов, строго в соответствии с положениями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для каждой категории зданий Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусматривает применение отделочных материалов строго определенной группы горючести, воспламеняемости, распространения пламени по поверхности, дымообразующей способности и токсичности. Применение материалов некачественных или не соответствующих требованиям пожарной безопасности, не только опасно для людей в случае пожара, но и экономически не выгодно. При проведении проверки такого объекта, на котором установлены не соответствующие требованиям пожарной безопасности отделочные материалы, должностное лицо Федерального государственного пожарного надзора, выпишет обязательное для исполнения предписание о демонтаже отделочных материалов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности. В целях недопущения подобных серьезных нарушений требований пожарной безопасности, а также финансовых затрат в случае устранения выявленных нарушений, необходимо перед осуществлением строительных работ с применением горючих отделочных материалов, проходить консультирование по данному вопросу в территориальных

